

REIKALAVIMAI ARCHYVŲ STELAŽAMS

1. Stelažai turi atitikti Dokumentų saugojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 (Žin., 2012, Nr.2-64) reikalavimus.
2. Išoriniai lentynų ir stelažų elementai neturi turėti aštrių briaunų, kampų ar išsikišimų, kad nepažeistų dokumentų.
3. Turi būti suprojektuoti, pagaminti, pristatyti ir sumontuoti 28 vienetai mobilių stelažų ir 8 vienetai stacionarių stelažų (planuojamas stelažų išdėstymas pateikiamas 1 priede):

Patalpa R-21

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Matmenys aukštis/ilgis/gylis	Kiekis, vnt.	Kiekis, metrais	Naudingų lentynų ilgis, metrais
1	Stacionarus vienpusis stelažas 6+1 lentynos.	2200x5000x300mm	4	20	120
2	Mobilus dvipusis stelažas 6+1 lentynos.	2200x5000x600mm	14	70	840

Patalpa R-22

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Matmenys aukštis/ilgis/gylis	Kiekis vnt.	Kiekis metrais	Naudingų lentynų ilgis, metrais
1	Stacionarus vienpusis stelažas 6+1 lentynos.	2200x5000x300mm	4	20	120
2	Mobilus dvipusis stelažas 6+1 lentynos.	2200x5000x600mm	14	70	840

4. Stelažą turi sudaryti 6 lentynos į viršų plus 1 stoginė, lentynos plotis ne mažiau 300 mm, atstumas tarp lentynų turi būti ne mažiau 350 mm.

5. Stelažai turi būti lengvai surenkami, su galimybe perrinkti lentynas skirtingo aukščio dokumentams laikyti, keisti tarpą tarp lentynų stelažo sekcijoje, reguliuojant lentynos pritvirtinimą prie šoninės sienelės.

6. Prekės turi būti suprojektuotos, pagamintos, pristatytos ir sumontuotos per 40 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Šiaulių valstybinė kolegija, Aušros alėja 40, Šiauliai.

ARCHYVO STELAŽŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmė
Stacionarūs stelažai (8 vnt.)		
1.	Stacionarus vienpusis stelažas	Turi būti 6+1 lentyna.
2.	Matmenys (aukštis/ilgis/gylis)	2200x5000x300mm.
3.	Stelažų konstrukcija turi būti modulinė su galimybe perrinkti stelažus segmentais, nekeičiant konstrukcijos, lentynų tvirtinimo būdo ir estetinės	Turi būti.

	išvaizdos.	
4.	Stelažai turi būti pagaminti iš nedegių, apsaugotų nuo korozijos, dulkių neskleidžiančių ir netraukiančių medžiagų, kurios gaisro metu arba irdamos dėl kitų priežasčių neskleidžia saugomiems dokumentams kenksmingų medžiagų.	Turi būti.
5.	Stelažo sekcijos šoninės sienelės konstrukcija, medžiaga	Turi būti vientisa, pagaminta iš šaltai valcuoto plieno lakšto.
6.	Vienpusės lentynos plotis	Ne mažiau kaip 300 mm.
7.	Lentynų tvirtinimas ir aukščio reguliavimas stelaže	Turi būti be varžtų.
8.	Atstumas stelaže tarp lentynų	Ne mažiau kaip 350 mm.
9.	Lentynos turi būti su papildomomis standumo briaunomis	Turi būti.
10.	Lentynos bortelio (nugarėlės) aukštis (kad dokumentai neslystų į kitą lentyną arba neužkristų už stelažo)	Ne mažiau kaip 40 mm.
11.	Nedažytos skardos storis	Ne mažiau kaip 0,8 mm.
12.	Lentynos tolygi keliamoji galia	Ne mažiau kaip 100 kg vienam ilgio metrui.
13.	Stelažų dažymo kokybė	Turi būti miltelinis dažymas. Stelažai turi būti padengti ugniai ir mechaniniam poveikiui atsparia danga.
14.	Stelažų spalva	Turi būti šviesiai pilka, RAL 7035.
15.	Standumo kryžmės	Turi būti.
16.	Stelaže ant šoninės sienelės turi būti langelis informacijai (A4 formato, vertikalus)	Turi būti.
17.	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
Mobilūs stelažai (28 vnt.)		
1.	Mobilus dvipusis stelažas	Turi būti 6+1 lentyna.
2.	Matmenys (aukštis/ilgis/gylis)	2200x5000x600mm.
3.	Stelažai turi būti pagaminti iš nedegių, apsaugotų nuo korozijos, dulkių neskleidžiančių ir netraukiančių medžiagų, kurios gaisro metu arba irdamos dėl kitų priežasčių neskleidžia saugomiems dokumentams kenksmingų medžiagų	Turi būti.
4.	Bendras dvipusių lentynų plotis	Ne mažiau kaip 600 mm.
5.	Stelažo sekcijos šoninės sienelės konstrukcija, medžiaga	Turi būti vientisa, pagaminta iš šaltai valcuoto plieno lakšto.
6.	Lentynų tvirtinimas ir aukščio reguliavimas stelaže	Turi būti be varžtų.
7.	Nedažytos skardos storis	Ne mažiau kaip 0,8 mm.
8.	Atstumas stelaže tarp lentynų	Ne mažiau kaip 350 mm.
9.	Atskiros mobilaus stelažo dalys turi būti atskirtos vientisa sienele	Turi būti.
10.	Atskiros mobilaus stelažo sekcijos turi turėti tarpines	Turi būti.
11.	Stelažų konstrukcija turi būti su galimybe perrinkti lentynas skirtingo aukščio dokumentams	Turi būti.

	laikyti	
12.	Lentynos bortelio (nugarėlės) aukštis (kad dokumentai neslystų į kitą lentyną arba neužkristų už stelažo)	Ne mažiau kaip 40 mm.
13.	Judėjimo blokavimo užraktas (stabdžiai)	Turi būti kiekvienoje rankenoje.
14.	Stabilumo mechanizmas (apsauga nuo nuvirtimo)	Turi būti.
15.	Lentynos tolygi keliamoji galia	Ne mažiau kaip 100 kg vienam ilgio metrui.
16.	Stelažų dažymo kokybė	Turi būti miltelinis dažymas. Stelažai turi būti padengti ugniai ir mechaniniam poveikiui atsparia danga.
17.	Stelažų spalva	Turi būti šviesiai pilka, RAL 7035.
18.	Stelažų valdymas	Turi būti rankinis, su auto sustojimu.
19.	Stelažų bėgelių medžiaga	Bėgelis turi būti pilnaviduris, pagamintas iš metalo.
20.	Stelažų ratukai	Turi būti metaliniai.
21.	Standumo kryžmės	Turi būti reguliuojamos.
22.	Stelažų bėgelių galuose turi būti sumontuoti judėjimo ribotuvai (stelažo sustojimui).	Turi būti.
23.	Apsauga nuo smūgių.	Turi būti guminės atramos.
24.	Stelaže ant šoninės sienelės turi būti langelis informacijai (A4 formato, vertikalus)	Turi būti.
25.	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai.

PLANUOJAMAS STELAŽŲ IŠDĖSTYMAS

